

08-250

Simrishamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Att: Maria Alfredsson Engberg
272 80 SIMRISHAMN

SIMRISHAMNS KOMMUN	
Samhällsbyggnad	
2008-08-18	
Diariennr.	Diariplanbeteckn.
2007/111	214

PM över utförd markradonmätning för planerade småhus å Rörum 4:3 och 4:8 i Vik, Simrishamns kommun.

Vi har tidigare utfört geoteknisk undersökning för rubricerade objekt, vårt litt 08-250.

Markradonmätare (långtidsregistrerande mätfilm) har i 3 punkter installerats i anslutning till våra tidigare borrhölar 1, 4 och 5. Mätperioden har varit den 14/7 t.o.m. den 25/7 2008, dvs exponeringstiden är 11 dygn.

Utvärdering på laboratorium har givit markradonvärdena 3, 3 och 6 kBq/m³.

Erhållna mätvärden ligger inom lågradonintervallet och anger, att radonskyddande åtgärder ej behöver vidtagas.

Blentarp 2008-08-15
GEOSYD AB



Torsten Brodin